


řez A-A'

- SKLADBA STŘECHY ($U = 0,15 \text{ W.m}^2/\text{K}$)
- střešní folie PVC, mech.kotvená, svařovaná, tl.1,5mm
 - geotextilie 220 g/m²
 - záklap - deska OSB P+D tl.18 mm
 - dřevěné nosníky KVH 80/240 á cca 500 mm
 - tepelná izolace z polotuhé minerální plsti tl.240 (2x120)mm
 - parozábrana
 - deska OSB P+D tl.18mm
 - vzduchová dutina 85-185 mm
 - podhled z hobl.desek 90/16mm s mezerami 10mm, dřev rošt

- SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY ($U = 0,17 \text{ W.m}^2/\text{K}$)
- keramický obklad na lepidlo tl.15mm
 - omítka tenkovrstvá na porobeton dle výrobce 5 mm
 - zdivo z porobetonu (Ytong P2-500) tl.250 mm an lepidlo
 - tepelná izolace z polotuhé minerální plsti tl.140 mm
 - paropropustná folie
 - vzduchová dutina min 30 mm
 - fasádní deska Cembrit Solid tl.10mm na kombinovaném roštu

- SKLADBA PODLAHY ($U = 0,24 \text{ W.m}^2/\text{K}$)
- keramická dlažba velkoformátová na flexibilní lepidlo tl.15mm
 - samonivelační cem.potěr Cemflow, el. podlahové vytápění, tl.50mm
 - separační folie pod podlahové topení pokovená, tl. 0,13mm
 - tepelná izolace extrudovaný polystyrén XPS tl.120 mm
 - izolace proti zemní vlhkosti a radonu ze svařovaných asf.modifik.pásu
 - penetrace ALP
 - podkladní beton vyztužený kari sítí 150/150/6 tl.150mm
 - polštář z hutné štěrkodrtě f.16-32mm tl.100 mm
 - srovnaný rostlý terén



řez B-B'

POZNÁMKA:
Statika (použité materiály, dimenzování tvarů a ocel. výztuže) je řešena v samostatné příloze.

<p>GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ARKOS s.r.o. HRABÁKOVA 1780/5, 702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA tel+fax : 735 171 233 e-mail: arkos@arkos-ova.cz</p>		<p>autor návrhu a zodpovědný projektant : Ing. arch. Vít Klimeš</p>		<p>vypracoval : Ing. arch. Vít Klimeš</p>		<p>projektant profese:</p>	
<p>INVESTOR: Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice</p>		<p>MÍSTO STAVBY : Ludgeřovice, okres Opava</p>		<p>STAVBA: Budova hospodářského a sociálního zázemí hřbitova v Ludgeřovicích na parcele č.p. 529, 530, 531 a 532 v k.ú.688410 Ludgeřovice</p>		<p>ODDÍL: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</p>	
<p>VÝKRES: ŘEZY</p>		<p>Č.ZAKÁZKY : A.263</p>		<p>STUP.P.D. : DPS+DZS</p>		<p>DATUM : 05-2018</p>	
<p>FORMÁT : 2xA4</p>		<p>ARCHIV :</p>		<p>MĚŘITKO : Č.VÝKRESU</p>		<p>1:50 D1.1-06</p>	