



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Architektonická kancelář ARKOS s. r. o.  
Hrabákova 1780 / 5  
70200 Ostrava

Značka: 9773/V006434/2018/CH

Ostrava, dne: 22.3.2018

**Věc: Budova hospodářského a sociálního zázemí hřbitova v Ludgeřovicích, parc.č. 529, 530, 531, 532, k.ú. Ludgeřovice**  
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (**neslouží** jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

**Popis stavby:**

Jedná se o stavbu splaškové kan. přípojky k objektu na parc.č. 530 v k.ú. Ludgeřovice.

**Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 529, 530, 531, 532, k.ú. Ludgeřovice nedojde ke střetu se zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s.

Upozorňujeme na existenci stávajících vodovodních přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Dále upozorňujeme, že ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází vodovodní řad DN 50 PE v majetku SmVaK Ostrava a.s., jehož trasa je pouze orientační. V případě, že bude změněn rozsah stavby a uvedený vodovod bude danou stavbou dotčený, bude nutno provést kompetentními pracovníky provozu vodovodních sítí Opava ověření orientační trasy daného vodovodu před vydáním stanoviska pro územní rozhodnutí.

V k.ú. Ludgeřovice se nenachází kanalizace v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.

**Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:**

- V PD požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Při křížení vodovodního potrubí dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- Při souběhu s vodovodní přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- V případě, že při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky, případně vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace nelze dodržet § 12 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost min. 1,5 m (mezi okraji potrubí přípojek, ev. vnitřních vodovodů, vnitřních kanalizací).
- Na základě ČSN 75 5411 požadujeme kan. šachty umístit 1,5 m od líce stěny potrubí vodovodní přípojky.
- Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou trasou a vodovodní přípojkou vč. vnitřního vodovodu požadujeme předložit k odsouhlasení.

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.