

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 67592/2018/OP/HDM
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 02875/2019/OP/HDM
VYŘIZUJE: Mgr. Musálek, RNDr. Nováková

TEL.: 553 668 852
E-MAIL: jakub.musalek@khsova.cz

DATUM: 18. 1. 2019

Ing. Jiří Šafránek
IČ: 03858545
Bezručova 395
747 31 Velké Hoštice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost právnické osoby Základní školy a mateřské školy Ludgeřovice, příspěvkové organizace, IČ: 70945951, se sídlem: Markvartovická 50/966, 747 14 Ludgeřovice, zastoupené na základě plné moci ze dne 1. 10. 2016 fyzickou osobou podnikající – Ing. Jiřím Šafránkem, IČ: 03858545, se sídlem: Bezručova 395, 747 31 Velké Hoštice, ze dne 17. 12. 2018, o závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu „Stavební úpravy části objektu ZŠ – vybudování řemeslných dílen“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení pro stavbu „Stavební úpravy části objektu ZŠ – vybudování řemeslných dílen“

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením užívání je nutno doložit doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou nebo teplou vodou ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“).
2. Před užíváním stavby budou předloženy doklady (certifikáty a prohlášení o shodě) o dodržení instalace širokopásmového akustického obkladu stropu v učebně řemeslných dílen základní školy, ve smyslu prokázání dodržení požadavku ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s ustanovením § 4b) vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Na základě žádosti právnické osoby Základní školy a mateřské školy Ludgeřovice, příspěvkové organizace, IČ: 70945951, se sídlem: Markvartovická 50/966, 747 14 Ludgeřovice, zastoupené na základě plné moci ze dne 1. 10. 2016 fyzickou osobou podnikající – Ing. Jiřím Šafránkem, IČ: 03858545, se sídlem: Bezručova 395, 747 31 Velké Hoštice, ze dne 17. 12. 2018, o závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu „Stavební úpravy části objektu ZŠ – vybudování řemeslných dílen“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy v části prostoru bývalých dílen a stavební úpravy hygienického zařízení v objektu základní školy v Ludgeřovicích. Řešené území se nachází na par. č. 516/5 v k. ú. Ludgeřovice. Dojde k rozšíření prostoru skladu řemeslných dílen (místnosti č. 103). Podlahu skladu bude tvořit polyuretanová litá podlaha. Místnost skladu bude odvětrávána oknem a vybavena umyvadlem s příívodem tekoucí pitné studené a teplé vody. Řemeslné dílny se nachází v místnosti č. 102 o plošné výměře 48,09 m². Kapacita učebny byla s ohledem na dodržení ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2, věty druhé vyhlášky č. 410/2005 Sb. stanovena na 12 žáků. V učebně pracovních činností bude umyvadlo s příívodem tekoucí pitné studené a teplé vody. Učebna bude osvětlena denním i umělým osvětlením. Denní osvětlení bude zajištěno stávajícími okenními soustavami. Umělé osvětlení bude zajištěno soustavou stropních svítidel. Dle předloženého světelně technického projektu zpracovaného Ing. Josefem Nezvalet, NEZ Projekt, Projekce elektrických zařízení, Smetanova 13, 737 01 Český Těšín, bude navržené umělé osvětlení v souladu s ČSN EN 12464-1. Dle výpočtu činí udržovaná osvětlenost $E_m = 695$ [lx] s rovnoměrností 0,72. Větrání bude zajištěno přirozeně otevíratelnými okny. Podlahu bude i zde tvořit polyuretanová litá podlaha. Strop učebny bude dle předložené projektové dokumentace opatřen obkladem v souladu s ČSN 73 0527. Bude se jednat o zavěšený podhled v certifikované skladbě se součinitelem $\alpha_{fw} = 0,8$ a vyšší. Podhled bude zavěšen na viditelné konstrukci z minerálních desek, popř. zavěšená konstrukce z křížem kladeného roštu, minerální izolace a akustické sádkartonové desky.

Současně bude provedena rekonstrukce hygienických zařízení, nacházejících se u této učebny. Z chodby bude přístupné nově provedené hygienické zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, vybavené 1 WC a umyvadlem. WC i umyvadlo bude instalováno s ohledem na možnost využití imobilními osobami. Dále bude zřízeno z chodby přístupné hygienické zařízení chlapců a dívek. Z předsíně se 2 umyvadly bude zajištěn vstup na hygienické zařízení chlapců se 2 pisoáry a 1 WC kabinou a dále vstup na hygienické zařízení dívek se 2 WC kabinami. Hygienická zařízení (kabiny a místnost s pisoáry) budou odvětrávána nuceně vzduchotechnickým zařízením. Umyvadla budou napojena na příívod tekoucí pitné studené a teplé vody. Podlaha na hygienických zařízeních bude omyvatelná, stěny hygienických zařízení budou kryty keramickým obkladem do výše 2 m. Současně se bude na hygienickém zařízení nacházet výlevka s příívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, včetně odtoku vody. Zařizovací předměty budou nově napojeny na stávající rozvody pitné vody v objektu. Zdroj pitné vody je také stávající – veřejný vodovod. Odpadní vody budou sváděny do veřejné kanalizace. Vytápění objektu bude řešeno stávajícím zdrojem tepla. Stavebními úpravami dojde k doplnění otopných těles do nových místností a nová tělesa budou napojena na stávající páteřní rozvody otopné soustavy.

Přístup do objektu bude řešen novou bezbariérovou rampou s oboustrannými madly. Vstupní dveře se budou otevírat směrem ven a budou opatřeny madlem. Dle předložené projektové dokumentace nebude mít stavba po dobu užívání vliv na okolní zástavbu. V objektu nejsou instalována žádná výrobní ani technologická zařízení, která by způsobila zatížení hlukem, prašností či vibracemi. Veškeré odpadové materiály vzniklé ze stavební činnosti budou likvidovány v souladu s platnými právními předpisy. Dle předložené dokumentace nebudou prováděny práce s azbestem.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska byla stanovena s ohledem na ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a směřuje k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou nebo teplou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné nebo teplé vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č. 1 a 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska byla stanovena jako průkaz dodržení požadavku ČSN 73 0527 ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s ustanovením § 4b) vyhlášky č. 410/2005 Sb.,

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Předložené podklady odpovídají (při respektování shora uvedených podmínek) požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.



Mgr. Jakub Musálek
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát: 2

1x KHS, oddělení hygieny dětí a mladistvých: 2 + 4/7