




Poznámka

- potrubí vedeno pod stropem
- k ventilátorů zajistit přístup pomocí revizních dvířek 600*600 mm
- na potrubí přes zeď osadit protidešťovou žaluzii
- přívod vzduchu zajištěn pomocí mřížek ve dveřích
- ventilátor napojit na osvětlení s doběhem a v opatřit časovačem pro možnost odvětrání min 1* za dvě hodiny po dobu 30 sekund

Legenda materiálu

-  Spiro potrubí - odpadní vzduch
-  Flexo hlukověizolační potrubí - odpadní vzduch
-  Talířový odvodní ventil

Zodpovědný projektant	Kontroloval	Vypracoval	VAUBAN	STATICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Jan Homola	Ing. Zdeněk Miketa	Ing. Jiří Šafránek			
Stavebník				mobil	
Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace				web	
Markvartovická 50/966, 747 14 Ludgeřovice				email	
Název akce					
Stavební úpravy části objektu ZŠ – vybudování řemeslných dílen					
Stavba				Datum	10/2018
Místo stavby	Ludgeřovice, Markvartovická			Účel stavby	DPS
k.ú. / par.č.	Ludgeřovice			Formát	594*420
Objekt					
D 1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB					
C – ZAŘÍZENÍ VZT					
Název výkresu	Půdorys 1 NP – VZT			Měřítko	Číslo výkresu
				1:50	D.1.4C – 01