



- Požadavky na vybavení WC pro invalidy
- záchodová mísa bude osazena 450 mm od boční stěny (mezi čelem mísy a zadní stěnou musí být prostor min700mm)
 - v kabině musí být prostor pro otočení o průměru 1500 mm
 - horní hrana sedátka WC bude ve výšce 460 mm
 - ovládání splachování musí být umístěno na straně , ze které je volný přístup k záchodové míse,nejvýše 1,2 m nad podlahou, splachovací zařízení musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse
 - v dosahu ze záchodové mísy a to ve vzdálenosti 600– 1200 mm nad podlahou a také z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.
 - po obou stranách WC mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou
 - 1 madlo na stěně je pevné a přesahuje o 200 mm
 - 2 madlo sklopné na straně přístupu bude přesahovat o 100 mm
 - umyvadlo musí umožnit podjezd a je ve výšce 800 mm nad podlahou
 - madlo umyvadlo je svislé délky 500 mm
 - bude umístěn koš, háček na oblečení

Úprava PD 11/2020 – aktualizace

Zodpovědný projektant	Kontroloval	Vypracoval	VAUBAN	STATICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Jan Homola	Ing. Zdeněk Miketa	Ing. Jiří Šafránek			
Stavebník Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická 50/966, 747 14 Ludgeřovice					
Název akce			mobil		605 855 432
Stavební úpravy části objektu ZŠ – vybudování řemeslných dílen			web		www.vauban.cz
			email		vauban@email.cz
Stavba			Datum		10/2018
Místo stavby	Ludgeřovice, Markvartovická		Účel stavby		DPS
k.ú. / par.č.	Ludgeřovice		Formát	594*420	
Objekt					
D 1.1 – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					
Název výkresu			Měřítko	Číslo výkresu	
Schéma půdorysu			1:50	D.1.1 – 04	